		CÁ	LCULO DE	DEMAN	NDA					
Obra	a:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
Inter	ressado:MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MIS	SSÕES	- ESCOLA M	UNICIE	PAL PADRE	AFONSO F	ODRIG	GUES		
End	ereço:RUA Bertino Hatwig, 100-SALVADOR D	DAS MI	SSÕES-RS							
					CARGA DE	MANDADA	I(A)	DISJUNTOR	CABO(mm²)	
CAF	RGA CD-1-ILUMINAÇÃO-QUADRA-GINÁSIO			fp	fd	TOTAL	, ,	(A)	,	
4	Iluminação-1-(4x275W)	275	1,10 KW	1	1,00	1,10 KW	5,00	16	4	
	Iluminação-2-(4x275W)	275	1,10 KW	1	1,00	1,10 KW		16	4	
	Iluminação-3-(4x275W)	275	1,10 KW	1	1,00		5,00	16	4	
4	Iluminação-4-(4x275W)	275	1,10 KW	1	1,00	1,10 KW	5,00	16	4	
			4.40.1/14/		TOTAL	4.40.1/14/	20.00	40	40	
			4,40 KW		TOTAL	4,40 KW	20,00	40	10	
CAF	RGA TOTAL DO PRÉDIO	TOTA	4,40 KW		<u> </u>					
	ÊNCIA DEMANDADA =	TOTA	4,40 KW							
	CATEGORIA A3							<u> </u>		
C < 10 KW			CABO 10 mm <sup>2</sup> AFUMEX-0,6/1KV							
PROTEÇÃO DISJUNTOR-DIN			MONOFÁSIC	0	INSTALAR DR-63 A-30 mA					
ELETRODUTO		40 mm								
	ATERRAMENTO	10 mm	1 <sup>2</sup>							
	ATERRAMENTO CIRCUITOS-4mm²									
	Santo Ângelo, 22 de Janeiro de 2018					Eng.ºRubila	ar Ferr	eira		